

PREKWALIFIKACJA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO

Kable elektroenergetyczne nn

KOREKTA ODPOWIEDZI Z DNIA 08.04.2019 r.

(PYTANIE NR 2)

PYTANIE 2)

Jednostka certyfikująca wydaje certyfikat na podstawie badań przedstawicieli kabli, lub też tylko jednego przedstawiciela kabla z całej grupy typo-wymiarów. Czy w wymaganych dokumentach należy przedłożyć protokół z badań typu każdego z wymienionych przekrojów kabli (czyli 4 pełne sprawozdania z badań typu), czy też wystarczy protokół z badań typu dowolnego przekroju przewidzianego przez normę (w skrajnym przypadku może się okazać, że certyfikat może być wydany na podstawie badania kabla o zupełnie innym przekroju niż te 4 wyżej wymienione)?

Odpowiedź 2)

Organizacja wymaga dostarczenia kompletu dokumentów i raportów/sprawozdań z badań potwierdzających spełnienie wymagań zdefiniowanych w Warunkach Prekwalifikacji oraz w Standardzie obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., zatytułowanym „Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia”, dla następujących typów kabli:

- NAYY 35 mm² (RE)
- NAYY 70 mm² (SE)
- NAY2Y 150 mm² (SE)
- NAY2Y 240 mm² (SE)

Organizacja nie uznaje wyników badań wykonanych dla kabli o innych przekrojach poprzecznych żyły roboczej niż wyżej wymienione.

Raporty i sprawozdania, na podstawie których został wystawiony Certyfikat Zgodności dla danego kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia, muszą być wystawione na podstawie badań i testów wyżej wymienionych kabli danego typu, o danym przekroju i kształcie żyły roboczej.

Enea Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
Biuro Certyfikacji
Kierownik
Sebastian Sobczak