



ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398
kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Poznań, 19 lutego 2024r.

WEO24E034413

**Biuro Public Relations
i Komunikacji
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań**

Zgodnie z obowiązkiem umieszczania wielkości wskaźników niezawodności trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na stronie internetowej Enea Operator, Departament Zarządzania Ruchem przesyła wymagane informacje, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Tabela 1 – Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2023

k.o.:

DZ/ZW

Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2023

Wskaźnik	Wartość Ogółem	Jednostka
Liczba odbiorców	2 792 300	[szt.]
SAIDI dla przerw planowanych	23,98	[min.]
SAIDI do przerw nieplanowanych	112,42	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	114,89	[min.]
SAIFI dla przerw planowanych	0,14	
SAIFI dla przerw nieplanowanych	2,19	
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	2,19	
MAIFI	5,15	