

## Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2024

Wskaźnik	Wartość Ogółem	Jednostka
Liczba odbiorców	2827774	[szt.]
SAIDI dla przerw planowanych	26,34	[min.]
SAIDI do przerw nieplanowanych	98,52	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	99,89	[min.]
SAIFI dla przerw planowanych	0,14	
SAIFI dla przerw nieplanowanych	1,86	
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	1,86	
MAIFI	4,65	